



Andrés Montesinos Rodríguez, en calidade de Alcalde do Concello de Viana do Bolo

INFORMA

Que segundo auditoría municipal de abastecemento encamiñada á elaboración de plans de actuacións para minimizar as perdas de auga, realizada neste Concello, resulta o seguinte:

“Rendemento técnico do sistema

Calculadas as dúas grandes compoñentes do balance hidráulico, podemos realizar o cálculo da auga non rexistrada e o rendemento técnico hidráulico, a continuación, mostrase o método de cálculo e os resultados:

Auga NON Rexistrada (m³) = Auga subministrada (m³) - Auga rexistrada (m³)

Rendemento (%) = (Auga rexistrada (m³) / Auga subministrada (m³)) x 100

ANO	Rendemento (%)	Auga NON rexistrada (m ³)
2023	78,31 %	30.278

”

En cumprimento co establecido no artigo 22.3.b) da Orde de convocatoria do 26 de decembro do 2023, faise publicidade a través da páxina web deste Concello <http://www.vianadobolo.gal>

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

